



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-SC 02/2018 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11:13 once horas con trece minutos del día 22 veintidós de octubre de 2018 dos mil dieciocho, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el arábigo 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité 02/2018 denominada Adquisición de Aires Acondicionados, por lo que se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes:

### PROVEEDOR CAMP HAWK

1. **¿ES POSIBLE HACER UN LEVANTAMIENTO PARA OBTENER MEDIDAS Y TRAYECTORIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS? FAVOR DE ESPECIFICAR DÍA Y HORA**

R- El día más próximo ya que se haga la compra en el horario de 9:00 am a 2:00 pm.

2. **¿CUÁL SERÍA LA UBICACIÓN PARA LAS CONDENSADORAS (EQUIPO EXTERNO)?**

R- El primero en la Oficina de la Coordinadora General de Construcción de la Comunidad que se encuentra en la parte de arriba subiendo las escaleras.

El segundo en la Oficina de la Directora de Programas de Origen Federal que se encuentra en la oficina de la parte de abajo de las escaleras

El tercero en la recepción de la coordinación entrando a la dirección en la parte de enfrente

3. **¿LAS CONDENSADORAS (EQUIPO EXTERNO) REQUIEREN BASE DE HERRERÍA?**

R- Se le preguntara al proveedor si es que se requiere.

4. **¿REQUIEREN ALGÚN TIPO DE FIJACIÓN EN ESPECÍFICO?**

R- En el caso de los dos lugares donde ya existe un aire acondicionado anterior, que son los de la coordinadora en la parte alta y el otro en la planta baja en la oficina de la directora, se tratará de instalarlos en el mismo lugar solamente reemplazándolos, y en el caso del aire que se instalará en la parte de la recepción en la planta baja, será nueva instalación, ya que no existe en la actualidad, por lo tanto se considera necesario se acuda por parte de los participantes a una revisión física de dichas áreas para tener mayores elementos para la elaboración de sus propuestas.

*Alcaldía del Municipio de San Pedro Tlaquepaque*

*C. P. B. B.*



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

Así pues se acuerda en este momento que hoy mismo se acudirá al edificio del área solicitante, ubicado en la unidad administrativa conocida como Pila Seca, al finalizar esta junta, para lo cual se levantará acta respectiva y se tomarán fotografías de los lugares de instalación.

**5. ¿QUÉ TIPO DE REFRIGERANTE NECESITAN PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS?**

R- R 410 A

**6. ¿ES NECESARIO HACER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA DICHOS EQUIPOS?**

R- Ya existen dos corrientes eléctricas de anteriores aires, pero si el proveedor revisando la instalación cree conveniente hacer otras se considerara, en el caso de la que no existe actualmente aire, será necesario hacer instalación eléctrica nueva.

**7. ¿ES NECESARIO HACER LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LOS DESAGÜES DE DICHOS EQUIPOS?**

R- Si, en el caso de los ya existentes, será necesario adecuarse y en el que no existe, será necesario implementarlo.

**8. ¿NOS PODRÍAN FACILITAR EL PLANO ARQUITECTÓNICO DE LOS INMUEBLES DONDE SERÁN INSTALADOS DICHOS EQUIPOS?**

R- Se lo solicitaremos a la Dirección de Obras Públicas, más desconocemos en cuanto tiempo pueda ser entregado, ya que no depende directamente de nuestra área, no obstante si es entregado en tiempo lo podemos facilitar para su consulta sin problema.

**9. ¿ESTÁN INTERESADOS EN ADQUIRIR EQUIPOS DE A/C TIPO INVERTER, LOS CUALES OFRECEN HASTA UN 70% DE AHORRO EN ENERGÍA ELÉCTRICA, TRADUCIÉNDOSE EN UN AHORRO IMPORTANTE EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MUNICIPIO?**

R- Si lo cree conveniente el proveedor quien es quien instalara y venderá los equipos sí, siempre y cuando la propuesta no rebase el límite presupuestal autorizado para la adquisición y cumpla con las características solicitadas en la licitación.

**PROVEEDOR OMAR HUGO AVILA CALDERA**

**1. ¿SE COTIZARA SOLAMENTE LA VENTA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO O INLUYE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS?**

R- Si la venta e instalación por parte del proveedor.



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

**2. EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN ¿SE PROPORCIONARA PROYECTO Y/O SE REALIZARA VISITA PARA DETERMINAR UBICACIÓN, DRENAJE Y ACOMETIDA ELECTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO?**

R- Si


**3. ¿SE SOLICITA ALGUNA MARCA ESPECIFICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO?**

R- No se puede mencionar la marca, se debe de tomar en cuenta solo las características de lo que se va a requerir.

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta a las 11:36 once horas con treinta y seis minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación Pública Local LPL-SC 02/2018, firmando en la presente quienes en ella intervinieron, estando presentes y quisieron hacerlo.



**LIC. RICARDO MARES ZAMORA**  
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA**



**DR. CARLOS RAÚL MAGAÑA RAMÍREZ**  
**REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**



**MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ OROZCO**  
**REPRESENTANTE DE LA COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA**  
**COMUNIDAD**



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE

**SAMUEL ISAAC ESPINOZA GUZMAN**  
**REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS**

03{ æ

**PAUL SALVATORE GONZALEZ HERRERA**  
**CAMP HAWK S.A DE C.V.**

Ú^Á ]iã ^) Á[ • Áæ • Á[ ]^• ] [ ] äã) • ÁÁÁÁ ( æ [ ] Á^/ Á [ ] { æã) Á^ Áæ/ Á^ ) cããã/ ÁÁ  
&ã äããã [ ] Á[ Áæ c/ iã ] É^ ) Á[ • Á. ]: ä [ • Á^fiãã [ • Á [ ] Á[ • Áæ cã [ ] • ÁGEÁ ÁGFA^ ÁæS^ Á^Á/ iã ] æ^ ) &ãÁ  
^ Á&&^ [ ÁæÁQ [ ] { æã) Ágã] &ãÁ/ Á^ cã [ Á^ Áæ & ÁÁ • Á^ } &ã ä • LÁ^ Á^ ÁÚ [ c &&ã) Á^ ÁÖæ [ • Á  
Ú^ [ ] } æ^ • Á } ÁÚ [ • • • æ ] Á^ Á[ • ÁÚ^ b d • ÁÚã äã [ • Á^/ Á^ cã [ Á^ Áæ & LÁ É^ Á^ } d Á^ ä & æ .. ä [ Á  
[ &æ [ Á^ Á[ • Áã ^æ ä } d • Á^ ) ^ iã • Á æã ÁÚ [ c &&ã) Á^ ÁæQ [ ] { æã) ÁÖ [ ] -ã^ ) &ã ÁÚ^ • ^ iããæÉ