



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

**DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
OFICIO No.138/2017.**

San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 03 de Marzo de 2017.

Mtro. Otoniel Veras de Valdez González
Dirección de Área de Transparencia y
Buenas Prácticas.
Presente.

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle vía USB, los informes de las actividades laborales correspondientes al mes de Febrero del año en curso de Agua Potable y Alcantarillado.

Sin otro en lo particular quedo de Usted, como su atento y seguro servidor

Atentamente


Ing. Benjamín Vargas Cabrera
Director de Agua Potable y Alcantarillado.



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
DIRECCIÓN GENERAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

c.c. Coord. Gral. de Servicios Públicos Mpales.
Área de Recursos Materiales.
Archivo.

BVC/asa.



SUSPENSION DE BOMBEO DE AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTO POR DIVERSAS CAUSAS

FUENTE DE ABASTO	DIA	TIEMPO O (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	Dic-15					Ene-16					Feb-16					TOTAL PAROS	VIVIENDAS AFECTADAS APPROX.
						DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS		
1 Sta. Anita	31	1.22	reparacion de red	Termino de trabajo en Francisco I. Madero	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1,235	
3 Sta. Anita	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1,235	
4 Sta. Anita	31	2.46 2.24	reparacion de red falla electrica	Termino de trabajo en Francisco I. Madero reestablecio energia CFE	1	5	2.3	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1381	
7 Sta. Ma. Tequepexpan	21-22	24	corde de energia C.F.E	Se quitaron sellos que coloco CFE por error	1	N/A	N/A	N/A	N/A		16, 29 (2)	4.20 0.10 0.30	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	3	734						
8 Sta. Ma. Tequepexpan	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		16	0.31	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	734						
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		18	1.0	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1							
11 Toluquilla	N/A	N/A	N/A	N/A		5, 6	2.02 0.30	reparacion de red	Termino de trabajo en Gonzalez Gallo	2	N/A	N/A	N/A	N/A		963						
	N/A	N/A	N/A	N/A		15, 24	0.10 0.36	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	2	N/A	N/A	N/A	N/A								
SUBTOTAL		25.22			3		2.78			5		1.31			7							

N/A: No Aplica

SUSPENSION DE BOMBEO DE AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTO POR DIVERSAS CAUSAS 2016

FUENTE DE ABASTO	MARZO				ABRIL				MAYO				VIVIENDAS AFECTADAS APROX			
	DIA	TIEMPO O (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	DIA	TIEMPO (hrs)		MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS
1 Sta. Anita	1	7.5	reparacion de red	Termino de trabajo en Priv. Ocampo	1	N/A	N/A	N/A	N/A		25	2.15	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	1235
	8	3.33	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		
4 Sta. Anita	1	7.02	reparacion de red	Termino de trabajo en Priv. Ocampo	1	N/A	N/A	N/A	N/A		12-13	14.2	reparacion de red	termino trabajo Francisco I. Madero	2	1381
	8	0.3	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		
6 Arroyo seco	N/A	N/A	N/A	N/A		9.12	0.38 0.03	Baja presion falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	2	N/A	N/A	N/A	N/A		1088
	N/A	N/A	N/A	N/A		15	8.1	falla electrica CFE	conectaron cuchillas	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
7 Sta. Ma. Tequepexpan	2,10,11	0.30					0.02									734
	19,22,	0.08					0.06									
	1,0	0.15					5.10									
	25,30	1.0	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	7	(2), 5 (2), 6	5.15 1.0	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	7	20	3.5	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	
8 Sta. Ma. Tequepexpan	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		10, 11, 12 (2), 20, 21	0.34 0.45 0.52 0.30	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	6	734
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A			1.07	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia		
11 Toluquilla	1.2,25	0.27 0.36 0.51	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	3	22	2.0	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	21	0.23	falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	963
15 Juan de la Barrera	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		10	1.05 1.0	no funciona eq. bombeo	requiere mto	2	1274
SUBTOTAL		18.15			14		10.1			11		20.08			13	

N/A: No Aplica

SUSPENSION DE BOMBEO DE AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTO POR DIVERSAS CAUSAS 2016

FUENTE DE ABASTO	JUNIO					JULIO					AGOSTO					VIVIENDAS AFECTADAS APROX.
	DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	
1 Sta. Anita	N/A	N/A	N/A	N/A		19	0.04	Falla electrica	CFE reestablecio energia	1	9, 22	5.55	Reparacion de red en colon, Allende y R. Corona	trabajo terminado	2	1235
	24,29	1.15	Falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	2	06 y 07	3.0	Reparacion de valvula en Allende	trabajo terminado	2	3	0.6	falla electrica	CFE reestablecio energia	1	
3 Sta. Anita	24, 29	1.26	Falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	2	31	0.17	Falla electrica	CFE reestablecio energia	2	1	6.23	falla electrica	CFE reestablecio energia	2	1235
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		9	2.5	Reparacion de red en c. Colon	trabajo terminado	1	
4 Sta. Anita	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		17, 22	7.22	Reparacion de red en Allende y Ramon C.	trabajo terminado	2	1381
	N/A	N/A	N/A	N/A		19, 20, 21	5.06	amperaje bajo	CFE reestablecio energia	3	N/A	N/A	N/A	N/A		
	N/A	N/A	N/A	N/A		23	8.1	Se bajaron cuchillas	reestablecio servicio Jaime	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
6 Arroyo seco	N/A	N/A	N/A	N/A		28	3.28	tanque lleno	Prender equipo cuando baje nivel	1	N/A	N/A	N/A	N/A		1088
	N/A	N/A	N/A	N/A		23	8.1	Se bajaron cuchillas	reestablecio servicio Jaime	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
6 Arroyo seco	N/A	N/A	N/A	N/A		19, 20, 21	5.06	amperaje bajo	CFE reestablecio energia	3	N/A	N/A	N/A	N/A		1088
	N/A	N/A	N/A	N/A		20, 21	2.37				N/A	N/A	N/A	N/A		
7 Sta. Ma. Tequepexpan	13	*	bomba apagada x tormenta	encargado reestablece equipo	2	N/A	N/A	N/A	N/A		10	4.0	falla electrica	CFE reestablecio energia	1	734
	19	*	bomba apagada x tormenta	encargado reestablece equipo	2	N/A	N/A	N/A	N/A		10	4.0	falla electrica	CFE reestablecio energia	1	
8 Sta. Ma. Tequepexpan	18	0.4	bomba apagada x tormenta	encargado reestablece equipo	5	20	*	bomba apagada x tormenta	encargado reestablece equipo	2	N/A	N/A	N/A	N/A		734
	19, 25	2.35	bomba apagada x tormenta	encargado reestablece equipo	5	26	*	bomba apagada x tormenta	encargado reestablece equipo	2	N/A	N/A	N/A	N/A		
11 Toluquilla	2, 15, 29	0.32, 0.33, 8.0	Reparacion de red falla electrica CFE	Trabajo realizado CFE reestablecio energia	3	N/A	N/A	N/A	N/A		16	1.20	Mto. De equipo cambio de arrancador	trabajo terminado	2	963
	29	8.0	Reparacion de red falla electrica CFE	Trabajo realizado CFE reestablecio energia	3	N/A	N/A	N/A	N/A		16	1.20	Mto. De equipo cambio de arrancador	trabajo terminado	2	
18 La Candelaria	24	0.35	Falla electrica CFE	CFE reestablecio energia	1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		1044

21 Mision San Fco.	N/A	NN	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A		7	3.24	Reparacion de red en c. Colon	trabajo terminado	2	843	
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A		23, 24	11.55	Reparacion de red en Abasolo y Fco. Y Mad	trabajo terminado	2		
SUBTOTAL		0.35							15					11.42			12	24.88	15

N/A: No Aplica

SUSPENSION DE BOMBEO DE AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTO POR DIVERSAS CAUSAS 2016

FUENTE DE ABASTO	SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE Y DICIEMBRE					VIVIENDAS AFECTADAS APROX.
	DIA	TIEMPO O (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	DIA	TIEMPO (hrs)	MOTIVO O FALLA	ACCIONES	TOTAL PAROS	
1 Sta. Anita	16, 17, 18, 19	52.24	Presion alta 1.5 kg	Apagar equipo de bombeo	1	6	2.15	reparacion de red	termino de trabajo en Ojo de Agua	1	02 al 03 Dic	11.5	quemado en cable medidor	se realizo reparacion	1	1235
	N/A	N/A	N/A	N/A		7	5.4	Bomba apagada x presion alta	Apagar equipo de bombeo	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
	N/A	N/A	N/A	N/A		17	0.55	reparacion de red	Termino de trabajo en Priv. Matamoros	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
2 Sta. Anita	16	N/A	Equipo de bombeo descompuest o	Se realiza rehabilitacion y reinicia labores pozo		6,7	33.05	Bomba apagada x presion alta	Apagar equipo de bombeo	2	Dic 02-03	11.53	cable quemado en medidor	se realizo reparacion		1235
	N/A	N/A	N/A	N/A		17	0.57	reparacion de red	Termino de trabajo en Priv. Matamoros	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		NOV 09, 10	0.30	falla electrica de CFE	CFE reestablecio el servicio	2	
4 Sta. Anita	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		NOV 23, 24	0.34	soldar y acomodar chapas y reposicion de cable robado	Trabajo realizado	2	1381
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		Dic-08	5.1	Reparacion de red	Trabajo realizado	1	
	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A							

18 Hdas. La Candelaria	N/A	N/A	N/A	N/A										Dic 10, 11, 12	N/A	desbalance de energia	CFE reestablecio el servicio	3		
	N/A	N/A	N/A	N/A										Dic 23,	0.30 0.40	falla electrica de CFE	CFE reestablecio el servicio	2	1044	
	N/A	N/A	N/A	N/A										Dic-20	10.28	reparacion de poste de luz x CFE	Trabajo realizado	1		
21 Mision San Fco.	N/A	N/A	N/A	N/A										Dic 30,	0.15	falla electrica de CFE	CFE reestablecio el servicio	1	843	
SUBTOTAL		52.24				5			50.29				11		53.54				40	

N/A: No Aplica